补充内容:

1.电气火灾监控信号线需引至消防控制室新增的同品牌电气火灾监控主机,通讯线采用NHRVS-2x1.5 JDG20 CC WC。

2.补充电气火灾监控系统图，数量可参考配电干线系统图与配电箱系统图。

3.补充各配电总箱(AZ1~AZ8)消防强切设计(系统参照下图AZ7)，报警总线+电源线采用(NHRVS-2x1.5+NHBV-2x2.5)-JDG20 CC.WC，接至就近火灾报警回路(不超32点)

4.钢敷消防用JDG管需刷防火涂料

火灾漏电报警系统图

配电干线示意图

变更范围

民品仓库
(戊类)

J品仓库
(戊类)

J品超高仓库
(戊类)

配电室

电控部件成品、外购仪器设备、线缆存储仓库

女更衣室 女卫1 男卫1 男更衣室 弱电竖井

女更衣室 女卫2 男卫2 洗手间 洗手间 男更衣室

引自厂区消防控制室2*SC50 室外埋深0.7m

预留弱电进线管4*SC70

一层消防平面图 1:150

威海市规划设计研究院有限公司
Weihai Urban Planning & Design Institute Co.,Ltd
地址:山东省威海市环翠区经海路6号
电话:0631-5220657 传真:0631-5220657
www.whghsj.cn

■设计单位

威海华菱光电股份有限公司

■建设单位

华菱光电威海中部产业园A1#厂房及配电间一期工程

■工程名称

1#动力配电工程

■项目名称

一层消防平面图

■图纸名称

专业	电气	阶段	施工图
图别	00	图号	电施-00
比例	1:150	张数	共1张

日期 2022.12

■设计编号:17-02-19

■图号区

建筑		结构	
给排水		电气	
暖通			

■专业会签

■注意

*请勿以比例或量此图，一切尺寸依图注数字为准

*使用此图时应同时参照其它图纸，如发现有相互矛盾之处，请立即通知建筑师

*此图纸版权为本设计单位所有

■期